

Überwachungsbericht

269 7010626

Ergebnisse der Laborprüfung



Auftraggeber	Soudal N.V. Werk Leverkusen Olof-Palme-Str. 13 51371 Leverkusen
Herstellwerk	6017301
Vertrag Nummer	269 7010626 vom 16. Oktober 2007
Produktbezeichnung	"Soudaband PRO BG 1"
Baustoffklasse	DIN 4102-B1 (schwerentflammbar)
Produkt/ Baustoff	Fugendichtband Die Probekörper wurden im Rahmen der Fremdüberwachung hergestellt.
Probekörper	Herstelldatum: 27. Januar 2016

Grundlage

- Überwachungsvertrag
- Festlegungen der Bauregelliste
- Zertifizierungsprogramm ift
- Übereinstimmungsnachweis für Bauprodukte DIN 18200
- Überwachungsrichtlinien Mitteilungen DIBt 2/1997
- allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-11-002078-PR01-ift

	erfüllt	nicht erfüllt
Feststellungen		
1. Prüfung im Brandschacht	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Prüfung im Brennkasten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ergebnis	positiv
Sonderprüfung erforderlich	nein
Ergebnisse der Laborprüfung	siehe Anlage 1

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Die im Rahmen der Fremdüberwachung am 10. März 2016 vom überwachten Unternehmen hergestellten Probekörper haben die Anforderungen voll erfüllt.

ift Rosenheim
12. Juli 2016

Dr. Gerhard Wackerbauer, Dipl. Phys.
Prüfstellenleiter nach LBO
Bauteile

i. A. Sabine Simon
Prüfingenieurin
Brandschutz

Inhalt

Der Bericht umfasst insgesamt 2 Seiten.