

# PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1019/2020/1 – BF 04.09.2020  
*Contract No.* SCJ/WOS

Auftraggeber: Soudal N.V.  
*Customer* Everdongenlaan 18-20  
BE-2300 Turnhout

Auftragsgegenstand: Prüfung eines Vorwandmontagesystem Typ Soudaframe SWI 200 mm  
*Subject* (200 x 95 mm) auf Brettsperrholzwand in Anlehnung an ÖNORM  
B 5338 Widerstandsklasse 2 und 3 bzw. EN 1627 in Widerstands-  
klasse RC2 und RC3

Ergebnis: Bezugnehmend auf Bericht 1019/2020 bestätigt die Holzforschung  
*Result* Austria, dass das Vorwandmontagesystem Typ Soudaframe SWI  
200 mm (200 x 95 mm) auf Brettsperrholzwand in Anlehnung an  
ÖNORM B 5338 Widerstandsklasse 2 bzw. EN 1627 Widerstands-  
klasse RC2 geprüft wurde. Es konnte allen in ÖNORM B 5338 bzw.  
EN 1627 vorgesehenen Prüfungen nach EN 1628 – 1630 für Wider-  
standsklasse RC2 unterzogen werden, das eingebaute Fenster  
konnte in 3 Minuten Widerstandszeit nicht entfernt werden.

Geltungsdauer: --  
*Period of validity*

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

DI (FH) Jens Schöne  
*Bearbeiter*

DI Martin Wieser

*Diese Prüfbescheinigung wurde elektronisch signiert.*