

PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 1019/2020/2 – BF 04.09.2020
Contract No. SCJ/WOS

Auftraggeber: Soudal N.V.
Customer Everdongenlaan 18-20
BE-2300 Turnhout

Auftragsgegenstand: Prüfung eines Vorwandmontagesystem Typ Soudaframe SWI 200 mm
Subject (200 x 95 mm) auf Brettsperrholzwand in Anlehnung an ÖNORM
B 5338 Widerstandsklasse 2 und 3 bzw. EN 1627 in Widerstands-
klasse RC2 und RC3

Ergebnis: Bezugnehmend auf Bericht 1019/2020 bestätigt die Holzforschung
Result Austria, dass das Vorwandmontagesystem Typ Soudaframe SWI
200 mm (200 x 95 mm) auf Brettsperrholzwand in Anlehnung an
ÖNORM B 5338 Widerstandsklasse 3 bzw. EN 1627 Widerstands-
klasse RC3 geprüft wurde. Es konnte allen in ÖNORM B 5338 bzw.
EN 1627 vorgesehenen Prüfungen nach EN 1628 – 1630 für Wider-
standsklasse RC3 unterzogen werden, das eingebaute Fenster
konnte in 5 Minuten Widerstandszeit nicht entfernt werden.

Geltungsdauer: --
Period of validity

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA

DI (FH) Jens Schöne
Bearbeiter

DI Martin Wieser

Diese Prüfbescheinigung wurde elektronisch signiert.